

# VILLE D'EPERNON

(Eure-et-Loir)  
8, rue du Général Leclerc  
BP 30041  
28231 EPERNON cedex  
Tél. 02.37.83.40.67

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

### SEANCE DU 12 NOVEMBRE 2018

LN/CJ n° 2018/07

Objet de la délibération :

#### **RAPPORT ANNUEL 2017 DU DELEGATAIRE VEOLIA EAU**

NOMBRE DE CONSEILLERS

En exercice : **29**

Présents : **20**

Pouvoirs : **03**

Votants : **23**

Date de la convocation :  
**6/11/2018**

L'an deux mille dix-huit, le douze novembre à 20h30, les membres du conseil municipal de la ville d'EPERNON se sont réunis, en séance ordinaire, sous la présidence de Madame Françoise RAMOND, Maire.

#### **Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :**

RAMOND Françoise, BONVIN Béatrice, BELHOMME François, BOMMER Danièle, MATHIAU Jacques, MARCHAND Jean-Paul, GAUTIER Martine, JOSEPH Jean, BASSEZ Rosane, BEULE Simone, GUITARD Régine, DUCOUTUMANY Franck, MARCHAND Isabelle, ESTAMPE Bruno, ROYNEL Eric, BLANCHARD Flavien, HAMARD Roland, BROUSSEAU Claudine, LARCHER Annick, METRAL-CHARVET Denis.

#### **Absents Excusés :**

Guy DAVID, pouvoir F. RAMOND  
Lydie QUAGLIARELLA, Cendrine CHERGUI, Philippe POISSONNIER  
Nathalie VAN CAPPEL, pouvoir I. MARCHAND  
Chantal BREVIER, pouvoir D. BOMMER

#### **Absents :**

Paulette CASANOVA, Didier PHILIPPE, Arnaud BEAUFORT.

Secrétaire de séance : B. BONVIN

Monsieur DUCOUTYMAN, délégué du SIVOM HADREP présente une synthèse du rapport annuel 2017 du délégataire VEOLIA EAU, à savoir :

**Volume consommé :** 638 212 m3  
Soit une baisse 1,0 % par rapport à 2016

**Les volumes produits :** 732 988 m3  
La liste des installations de production est la suivante :  
La Chevalerie, 256 683 m3  
L'Abîme, 466 813 m3  
Raizeux, 9 492 m3

La capacité de production de l'ensemble des ressources permet de répondre à la **totalité des besoins en eau** des communes du périmètre.

**Le rendement du réseau :** 87,1 %

Le rendement répond aux objectifs fixés par la loi Grenelle II, fixant un rendement minimum de 70,1%.

#### **Renouvellement des branchements en plomb :**

En 2017, 5 branchements en plomb ont été renouvelés.

Il reste environ 135 branchements plomb. Les branchements restants seront progressivement renouvelés.

#### **Qualité de l'eau distribuée :**

- 100 % de conformité bactériologique. 1 prélèvement ARS non conforme sur un point non représentatif du réseau (douchette de cuisine, point non désinfecté avant utilisation)
- 100 % de conformité physico-chimique
- L'eau distribuée sur le périmètre est de très bonne qualité.

#### **Activité clientèle : 4 140 clients**

- 407 prises d'abonnement et un taux de mutation de 10%
- Taux d'interruptions de service non programmées : 1,93 / 1000 abonnés
- Taux d'impayés (factures N-1 impayées au 31/12/N) : 2,6 % représentant 35 000 €, lié à la loi qui interdit les coupures d'eau.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212801401-20181112-D2018\_11\_07-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/11/2018

Affichage : 19/11/2018

Pour l'autorité compétente par délégation



**Les faits marquants de l'exercice :**

**RESSOURCES et RESERVOIRS**

- Avancement du dossier de DUP sur le forage de la Chevalerie
- Remplacement d'une pompe au surpresseur de la Diane

**RESEAU de DISTRIBUTION**

- Renouvellement de canalisation sur Droue sur Drouette : rue de la Malardière, rue du Moulin Louvet (réalisé par la collectivité).

Pour l'année 2018, les objectifs d'amélioration retenus sont :

- Déploiement de la sectorisation du réseau du syndicat et poursuivre la recherche de fuites afin d'améliorer le rendement du réseau et l'indice linéaire de pertes.
- Sécuriser l'alimentation en eau du syndicat en travaillant sur 2 axes ; la réalisation d'un bouclage entre le réseau surpressé des Terres Menues et la commune de Hanches, et réalisation d'intercommunication avec le syndicat voisin.

**VU** l'article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales,

**VU** la synthèse et le rapport annuel du délégataire 2017,

Sur l'exposé,

Le Conseil municipal en **PREND ACTE**.

Fait et délibéré à Epernon, le 12/11/2018

Le Maire,  
F. RAMOND



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212801401-20181112-D2018\_11\_07-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/11/2018

Affichage : 19/11/2018

Pour l'autorité compétente par délégation

